



Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI”

Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto XIX - Tel. 06 121127360

Codice fiscale 80217990581 – Codice meccanografico RMTF02000R – Codice Univoco UFS2RV

PEO: rmtf02000r@istruzione.it – PEC: rmtf02000r@pec.istruzione.it – Sito: www.itisarmellini.edu.it

A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: Norme generali di esercizio dell'attività - prevenzione del rischio incendio.

Si riportano di seguito le principali norme di esercizio dell'attività:

Tutte le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono essere mantenute sgombre in permanenza durante l'orario scolastico con particolare riferimento ai percorsi verso le scale esterne e le uscite di emergenza.

È essenziale mettere al corrente gli alunni dei percorsi di esodo e dei punti di raccolta da raggiungere in caso di pericolo.

Non deve essere compromessa l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

I liquidi infiammabili e le sostanze che possono emettere vapori infiammabili possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per l'attività didattica e di ricerca e per le esigenze igienico-sanitarie; tali sostanze dovranno essere utilizzate sotto la diretta responsabilità del docente e del collaboratore ATA il quale si atterrà scrupolosamente alle modalità di uso e alle etichette indicate sulla confezione.

È vietato miscelare sostanze infiammabili o l'uso improprio delle stesse, specialmente se non se ne conosce la composizione chimica; il personale docente e ATA eviterà di lasciare incustoditi i recipienti e i contenitori dei preparati e sostanze infiammabili.

Chiunque verifichi la manomissione o inefficienza, anche temporanea, delle attrezzature (uscite o scale di emergenza) e gli impianti di sicurezza (impianto luci emergenza, idranti, estintori, ecc.) è obbligato a darne comunicazione immediata al Dirigente o ai collaboratori del DS.

Si raccomanda ai lavoratori di adottare cautela nella conservazione delle chiavi degli ambienti che devono essere in ogni momento accessibili in caso di emergenza.

I depositi contenenti tali liquidi o sostanze infiammabili vanno muniti di appositi cartelli indicanti pericolo di incendio e divieto di accesso al personale non autorizzato.

Si ricorda che l'eventuale disattenzione della presente comporta sanzioni amministrative e penali.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Ing. Elisa Pietropaoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2

D.Lgs.n.39/93